

Муниципальное учреждение
«Управление дошкольного образования
Гудермесского муниципального района»
Муниципальни учреждени «Гуьмсан муниципальни
к1оштан школал хьалхара дешаран урхалла»
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Марьям»
с.Джалка Гудермесского муниципального района»
(МБДОУ «Детский сад № 2 «Марьям»)
Муниципальни бюджетни школал хьалхара дешаран учреждени
«Гуьмсан муниципальни к1оштан
Джалка -Юртара «Берийн беш № 2«Марьям»

28.06.2019

Отчет о состоянии противопожарной безопасности ДОУ

Состояние по противопожарной безопасности в МБДОУ «Детский сад № 2 «Марьям» можно считать удовлетворительное.

Здание ДОУ оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения о пожаре.

Работа по техническому обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации проводится ежемесячно. Соответствует необходимым требованиям, находится в исправном состоянии.

В ДОУ установлена система видеонаблюдения в количестве:

- внешняя система видеонаблюдения - 6 шт,
- внутренняя система видеонаблюдения – 7 шт.

В детском саду в соответствии с требованиями имеются «Планы эвакуации», развешаны оповещающие знаки, оформлен стенд по пожарной безопасности.

Имеется 3 аварийных выходов, 1 противопожарный люк с выходом на крышу. Обработано противопожарным раствором «МИГ-9» чердачное помещение в здании. На территории находится пожарный водоем - 40 куб.м.

Имеются 5 огнетушителей, которые ежегодно проверяются, заправляются, ведется «Журнал технического обслуживания огнетушителей. Ежеквартально проводятся тренировки по эвакуации людей при пожаре, тренировки оформляются актами. Проводится инструктаж персонала по противопожарной безопасности, ведется журнал инструктажей.

Ежегодно издаются приказы о возложении ответственности за противопожарную

